令和７年度　一般廃棄物最終処分場維持管理状況

設置主体名		館林市
施設名		館林市一般廃棄物最終処分場
計画埋立期間	開始年月日	平成5年5月20日
	終了年月日	平成31年3月31日
最終処分場の総面積		14,611.21㎡
埋立地の面積		11,370㎡
計画埋立容量		80,000㎥
浸出水処理方式		回転円盤法＋凝集沈殿法＋高度処理＋消毒

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
廃棄物の埋立て状況	焼却灰		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			㎥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不燃残渣		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			㎥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			㎥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放流水質等	測定年月日	基準値	年月日	令和7年4月3日	令和7年5月8日	令和7年6月12日	令和7年7月3日	令和7年8月7日	令和7年9月4日	令和7年10月2日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月15日	令和8年2月5日	令和8年3月5日
	pH	5.8-8.6		7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.3	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9
	BOD	60	mg/ℓ	1	<1	1	1.1	<1	<1	<1	<1	1.5	1.1	1.2	<1
	COD	90	mg/ℓ	3.6	4.2	3.4	5.5	4.8	4.5	6.6	4.4	7.8	6.1	8.8	6.3
	SS	60	mg/ℓ	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	T-N	120(日60)	mg/ℓ	7.4	6.9	6.2	7.9	7.4	7.2	7.8	4.9	6.2	6.4	7.8	7.3
周辺地下水	測定年月日		年月日	令和7年4月3日	令和7年5月8日	令和7年6月12日	令和7年7月3日	令和7年8月7日	令和7年9月4日	令和7年10月2日	令和7年11月6日	令和7年12月4日	令和8年1月15日	令和8年2月5日	令和8年3月5日
	地点(1)上流	電気伝導率	μS/cm	342	362	359	258	236	232	258	414	411	355	409	432
		塩化物イオン	mg/ℓ	22	35	24	19	17	13	16	25	32	17	17	27
	地点(2)下流	電気伝導率	μS/cm	286	285	281	292	244	259	254	259	252	252	235	225
		塩化物イオン	mg/ℓ	24	34	23	26	22	16	18	16	24	14	12	18
遮水工点検		点検日	年月日	令和7年4月4日	令和7年5月2日	令和7年6月6日	令和7年7月4日	令和7年8月1日	令和7年9月5日	令和7年10月3日	令和7年11月7日	令和7年12月5日	令和8年1月9日	令和8年2月6日	令和8年3月6日
		点検結果		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出液処理設備点検		点検日	年月日	令和7年4月4日	令和7年5月2日	令和7年6月6日	令和7年7月4日	令和7年8月1日	令和7年9月6日	令和7年10月3日	令和7年11月7日	令和7年12月5日	令和8年1月9日	令和8年2月6日	令和8年3月6日
		点検結果		異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常なし	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり
残余容量	測定年月日		年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1回／年以上)	残余容量		㎥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—